

金华市东阳市配电网接入能力和容量受限情况

单位：国网东阳市供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	9	1920000	305.36
110 千伏	41	2040000	401.943
35 千伏	8	79000	152.4795
10（20）千伏	/	/	4391.25
配电公变数量（台）	5225	2434510	/

单位：国网东阳市供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1	10kV 蔡卢 382 线	7150	400	城东街道部分地区
2	10kV 时旺 385 线	8170	400	城东街道部分地区
3	10kV 之江 377 线	7620	400	城东街道部分地区

填写说明：1. 本表数据为截止 2023 年 6 月 30 日。

2. 本表应每季更新并向社会公开。

3. 无接入受限配电线路/台区的，填写“无”。